

# Yeosu Web Contents

2024년 05월 08일 15시 38분



# 목차

목차	2
석면비산농도 측정결과	3
석면비산농도 측정결과(국동)	3

석면 해체 제거작업의 공개

석면비산농도 측정결과

## 석면비산농도 측정결과(국동)

2024.04.19 조회수 3 등록자 정재연

- 공 사 명: 여수구봉중 석면해체 제거공사
- 현장주소: 전라남도 여수시 국동4길 49
- 측정기관: (주)대한석면연구소
- 측정기간: 2024. 1. 21. ~ 2024. 1. 27.
- 작업면적: 총 면적 2082.31㎡(천장재)
- 측정결과: 0.001~0.004개/㎥ 적합(석면배출허용기준: 0.01개/㎥ 미만)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(관문동)

다음글

석면비산농도 측정결과(돌산읍)

# Yeosu Web Contents

